



## Trinkwasserqualität 2020

**Ihr Wasserlieferant:**  
**Kontakt:**

Gemeindegewerk Beckenried  
René Arnold, Betriebsleiter  
041 624 47 47 / [gemeindegewerk@beckenried.ch](mailto:gemeindegewerk@beckenried.ch)

### Wasserversorgungen: Beckenried / Klewenalp / Bergwil-Sprenggi

Das Trinkwasser in unseren Verteilnetzen wird jährlich mehrmals vom Laboratorium der Urkantone überprüft. Die nachfolgenden Werte basieren auf diesen Überprüfungen aus dem **Kalenderjahr 2020**.

#### Wasserversorgung Beckenried

<b>Mikrobiologische Qualität:</b>	einwandfrei	
<b>Gesamthärte in franz. Härtegrade:</b>	15.4 frz. H°	(mittelhart)
<b>Nitratgehalt:</b>	3.8 mg/l	(Toleranzwert 40 mg/l)
<b>Magnesium:</b>	4 mg/l	
<b>Calcium:</b>	55 mg/l	
<b>Herkunft des Trinkwassers:</b>	100% Quellwasser	
<b>Trinkwasserbehandlung:</b>	UV-Entkeimung	

#### Wasserversorgung Klewenalp

<b>Mikrobiologische Qualität:</b>	einwandfrei	
<b>Gesamthärte in franz. Härtegrade:</b>	13.6 frz. H°	(weich)
<b>Nitratgehalt:</b>	2.2 mg/l	(Toleranzwert 40 mg/l)
<b>Magnesium:</b>	2 mg/l	
<b>Calcium:</b>	51 mg/l	
<b>Herkunft des Trinkwassers:</b>	100% Quellwasser	
<b>Trinkwasserbehandlung:</b>	UV-Entkeimung	

#### Wasserversorgung Bergwil-Sprenggi

<b>Mikrobiologische Qualität:</b>	einwandfrei	
<b>Gesamthärte in franz. Härtegrade:</b>	28.1 frz. H°	(ziemlich hart)
<b>Nitratgehalt:</b>	1.8 mg/l	(Toleranzwert 40 mg/l)
<b>Magnesium:</b>	12 mg/l	
<b>Calcium:</b>	93 mg/l	
<b>Herkunft des Trinkwassers:</b>	100% Quellwasser	
<b>Trinkwasserbehandlung:</b>	UV-Entkeimung	

Gemeindegewerk Beckenried, Mai 2021